





FUNCTION DIAGRAM
DIAGRAMME DE FONCTION
FUNKTIONSDIAGRAMM




CONNECTION DIAGRAM
DIAGRAMME DE CONNECTION
SCHALTBLILDANSCHLUSS

Link terminals 'A2' and 'A3' for 24V AC/DC operation only.
 Relais ensemble les bornes 'A2' et 'A3' seulement pour des voltages 24V AC/DC.
 Die Verbindung der Anschlussklemmen 'A2' und 'A3' nur zur Bedienung für 24V AC/DC benutzen.



MOUNTING DETAILS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MONTAGEAUFLÜHRUNGEN



- DELAY OFF - SWITCH INITIATED**
- DUAL VOLTAGE**
- OUTPUT RELAY 8A**
- SUPPLY INDICATION**
- RELAY INDICATION**
- DIN RAIL HOUSING (17.5mm)**

- DÉLAI D'ARRÊT INITIÉ PAR L'INTERRUPTEUR**
- DOUBLE VOLTAGE**
- RELAI DE SORTIE 8A**
- INDICATION D'ALIMENTATION**
- INDICATION DE RELAIS**
- LOGEMENT DU RAIL DIN (17.5mm)**

- VERZÖGERUNG AUS MIT SCHALTER EINGELEITET**
- DOPPELSPANNUNG**
- AUSGANGSRELAYS 8A**
- VERSORGUNGS - INDIKATION**
- RELAYS INDICATION**
- DIN SCHIENENGÄHUSE (17.5mm)**

• INSTALLATION AND SETTING



Installation work must be carried out by qualified personnel.

- BEFORE INSTALLATION, ISOLATE THE SUPPLY.
- Connect the unit as shown in the diagram above.
- Apply power (green LED on).
- Unit will operate according to function selected (see 'function diagram').

Note: Delay Off operation only - closing V.F.C. while relay energised will stop timing. The time period will reset and re-start from opening of the V.F.C.

Troubleshooting

- Check wiring and voltage present.
- Check polarity (for DC supplies only).

• MONTAGE ET MISE AU POINT



Des travaux d'installation doivent être menés à bien par le personnel qualifié.

- AVANT MONTAGE, ISOLER L'ALIMENTATION
- Branchement comme indiqué dans le diagramme ci-dessus.
- Appliquer le puissance (LED verte allumée).
- L'unité opérera selon la fonction sélectionnée (voir 'Diagramme de fonction').

Remarque: Délay à partir de l'opération seulement - fermer le V.F.C. pendant que le relais alimenté s'arrêtera. La période de temps se remettra à zéro et repartira dès l'ouverture du V.F.C.

Intervention (pour régler un problème)

- Vérifier les fils et le voltage présent.
- Vérifier la polarisation (seulement pour les alimentations en courant continu).

• EINBAU UND EINSTELLUNG



Installation Arbeit muß von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

- VOR EINBAU DIE STROMVERSORGUNG ISOLIEREN
- Stromversorgung anschließen wie im Schaltbild unten angezeigt.
- Energie anbringen (LED grün an).
- Einheit schaltet sich je nach der gewählten Funktion ein (siehe Funktionsdiagramm).

Bemerkung: Verzögerung nur im Betriebsablauf - Schließen des V.F.C. während das unter Spannung stehende Relais zum Stehen kommt Zeiteinstellung. Die Zeitdauer wird zurückgesetzt und beginnt der Öffnung des V.F.C.

Störungsbehebung

- Überprüfung von Leitungen und gegenwärtiger Spannung.
- Überprüfung von Polung (nur für Gleichstromversorgung).

• TECHNICAL SPECIFICATION

Supply voltage Un:
 (Dual voltage) 24V AC/DC / 110V AC 48 - 63Hz
 24V AC/DC / 230V AC 48 - 63Hz
 Supply variation: 0.85 - 1.15 x Un
 Power consumption: AC: 0.72VA (24V), 2.6VA (110V)
 6VA (230V)
 DC: 0.38W (24V)

Time delay (t):
 Sec: 0.5 - 10, 2 - 60
 Min: 0.5 - 10, 2 - 60

Repeat accuracy: $\pm 0.5\%$ (constant conditions)

Reset time: $\approx 100\text{ms}$

Ambient temperature: -20 to +60°C

Relative humidity: + 95%

Output: 1 x C.O.
 Output rating: AC1 250V AC 8A (2000VA)
 AC15 250V AC 2.5A

Electrical life: DC1 25V DC 8A (200W)
 $\geq 150,000$ (AC1)

Housing: to UL94 VO

Weight: $\approx 69\text{g}$

Mounting option: to BS5584:1978
 (EN50 002, DIN 46277-3)

Terminal conductor size: $\leq 2 \times 2.5\text{mm}^2$ solid / stranded

Approvals: UL & CUL
 CE and Compliant

• FICHES TECHNIQUES

Tension d'alimentation Un: 24V AC/DC / 110V AC 48 - 63Hz
 (Double voltage) 24V AC/DC / 230V AC 48 - 63Hz
 Variation d'alimentation: 0.85 - 1.15 x Un
 Puissance consommée: AC: 0.72VA (24V), 2.6VA (110V)
 6VA (230V)
 DC: 0.38W (24V)

Délai de temps (t):

Sec: 0.5 - 10, 2 - 60

Min: 0.5 - 10, 2 - 60

Précision répétée: $\pm 0.5\%$ (condition constante)

Temps de remise à zéro: $\approx 100\text{ms}$

Température ambiante: -20 à +60°C

Humidité relative: + 95%

Sortie: 1 x Inverseur

Mesure de sortie: AC1 250V AC 8A (2000VA)

AC15 250V AC 2.5A

DC1 25V DC 8A (200W)

Durée de vie électrique: $\geq 150,000$ (AC1)

Boîtier: à UL94 VO

Poids: $\approx 69\text{g}$

Option de montage: à BS5584:1978
 (EN50 002, DIN 46277-3)

Taille du conducteur terminal: $\leq 2 \times 2.5\text{mm}^2$ toron / multi-filairé

Homologations: UL & CUL

CE et Déférence

• TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung Un: 24V AC/DC / 110V AC 48 - 63Hz
 (Doppelspannung) 24V AC/DC / 230V AC 48 - 63Hz
 Wechselversorgung: 0.85 - 1.15 x Un
 Energieverbrauch: AC: 0.72VA (24V), 2.6VA (110V)
 6VA (230V)
 DC: 0.38W (24V)

Zeitsteuerung (t):

Sec: 0.5 - 10, 2 - 60

Min: 0.5 - 10, 2 - 60

Genaugkeit wiederholen: $\pm 0.5\%$ (Bedingungen gleichbleibend)

Stellzeit: $\approx 100\text{ms}$

Umgebungstemperatur: -20 bis +60°C

Allgemeiner Feuchtigkeitsgehalt: + 95%

Ausgang: 1 x Wechsler

Ausgangsleistung: AC1 250V AC 8A (2000VA)

AC15 250V AC 2.5A

DC1 25V DC 8A (200W)

Elektrische Lebensdauer: $\geq 150,000$ (AC1)

Gehäuse: bis UL94 VO

Gewicht: $\approx 69\text{g}$

Befestigungswahl: BS5584:1978

(EN50 002, DIN 46277-3)

Anschlussklemme / Kabelgrösse: $\leq 2 \times 2.5\text{mm}^2$ Festdraht / Litze

Genehmigungen: UL & CUL

CE und Übereinstimmung

The information provided in this literature is believed to be accurate (subject to change without prior notice); however, use of such information shall be entirely at the user's own risk

Les indications contenues dans ce document sont exactes (sous réserve de changement sans avis préalable) toutefois aux risques et périls de l'utilisateur

Es handelt sich in diesen Unterlagen um uns genau bekannte Angaben, (Änderungen vorbehalten) jedoch diese Änderungen laufen auf eigene Gefahr des Benutzers.